


# Statens räddningsverks författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk  
ISSN 0283-6165



**SRVFS**

**1995:1**

Utkom från trycket  
den 21 juli 1995

## Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält;

beslutade den 21 juni 1995.

Statens räddningsverk föreskriver efter samråd med Boverket och Rikspolisstyrelsen följande med stöd av 8 § förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält.

### Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller de tekniska krav som skall tillämpas vid besiktning av sådana tält som avses i 2 kap. 12 § ordningslagen (1993:1617).

### Tekniska krav

#### *Tält*

2 § Tältduken skall bestå av brandtekniskt godtagbart material.

3 § Tältet skall ha en betryggande utrymningssäkerhet med hänsyn till den verksamhet som förekommer i tältet samt till det högsta antal personer som får vistas i tältet.

4 § Bärande delar av tältet skall uppfylla kraven i nedanstående avsnitt i Boverkets föreskrifter (BFS 1995:18):

- 2:11      Krav i brottgränstillstånd
- 2:2        Förutsättningar
- 2:3        Dimensionering genom beräkning eller provning  
(vid dimensionering enligt partialkoefficientmetoden skall lastkombinationerna 1 - 4 enligt avsnitt 2:321 användas)

# SRVFS 1995:1

- 2:4 Material
- 3:1 Egentyngd av byggnadsdelar
- 3:4 Nyttig last  
(läktare med enbart sittplatser skall dimensioneras för trängsellast enligt avsnitt 3:41, övriga läktare skall dimensioneras för tung last)
- 3:5 Snölast  
(endast om samlingstältet skall användas under vinterförhållanden)
- 3:6 Vindlast
- 5 -10 (berörda delar av avsnitten)

## *Anordningar m.m.*

**5 §** Uppvärmningsanordningar och övriga apparater skall ha en betryggande säkerhet mot uppkomst och spridning av brand.

**6 §** Uppvärmningsanordningar och övriga apparater skall placeras så att betryggande utrymningssäkerhet erhålls.

**7 §** Elektriska anläggningar skall uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1994:7) om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar.

## *Inredning*

**8 §** Inredningen skall ha en betryggande säkerhet mot brands uppkomst och spridning.

**9 §** Inredningen skall placeras så att betryggande utrymningssäkerhet erhålls.

**10 §** Bärande delar av inredningen skall uppfylla de i 4 § nämnda avsnitten i Boverkets föreskrifter (BFS 1995:18).

---

Denna författning träder i kraft den 1 september 1995.

Tältdukar som godkänts enligt tidigare praxis och för vilka svenskt provningsintyg utfärdats skall anses uppfylla kraven i 2 §, inom tiden för intygets giltighet.

Elektriska anläggningar som uppfyller kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1994:4) om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar får användas i samlingstält fram till utgången av april 1995. I sådana fall får kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1994:7) om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar inte tillämpas.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Stefan Svensson  
(Räddningstjänstavdelningen)